

НАГРУЗКИ НА ДЕТСКИЕ САДЫ

№№ п/п	Количество во мест	Расчетная электрическая нагрузка* (кВт)	Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию (кВт)					Расчет расхода водопотребления и водоотведения				
			Q _о	Q _в	Q _{о+в}	Q _{гвс}	Q _{сумма рная}	Q _{сут} м3/сут	Q _{стоки} м3/сут	Q _{полив} м3/сут	Q _{н.пож} л/сек	Q _{в.пож} л/сек
1	100	150	137	70	207	105	312	10,5	10,5	6,40	15	1 стрх2,6
2	125	160	171	88	259	126	385	13,13	13,13	6,4	15	1 стрх2,6
3	150	170	206	105	311	144	455	15,75	15,75	6,4	15	1 стрх2,6
4	175	175	240	125	365	160	525	18,38	18,38	6,4	15	1 стрх2,6
5	200	180	274	140	414	179	593	21,00	21,00	6,4	15	1 стрх2,6
6	225	185	310	158	468	198	666	23,63	23,63	6,4	20	1 стрх2,6
7	250	190	341	175	519	214	733	26,25	26,25	6,4	20	1 стрх2,6
8	275	195	377	193	570	232	802	28,88	28,88	6,4	20	1 стрх2,6
9	300	200	413	209	622	250	872	31,50	31,50	6,4	20	1 стрх2,6

*Расчетная нагрузка рассчитана по аналогу проектов детских садов, разработанных ранее.

Руководитель проекта



О.В. Шитикова